

## 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心免疫规划科 二级生物安全实验室维修公开招采公告

根据内蒙古自治区政府采购中心批复的采购组织形式及内蒙古自治区综合疾病预防控制中心采购实施办法的要求，免疫规划科现依据采购批复公开招采二级生物安全实验室维修，欢迎符合条件的供应商前来报名参加。

一、项目名称：二级生物安全实验室维修

二、采购项目编号：项目流水号：[2021]17474 号

采购方式：竞争性谈判

预算金额：叁万陆仟叁佰捌拾元整（¥36380）

### 三、项目技术参数及具体要求

序号	物品名称	主要技术参数	数量
1	排风机	1. 风量：4000m <sup>3</sup> /h，全压：800Pa 2. 额定功率 2.2KW，额定电压 380V 3. 楼顶安装	1 套
2	高效送风口	1. 名称：高效过滤送风口（带气溶胶发尘口及取样口） 2. 型号：680*680*500mm1.0 3. 额定风量 m <sup>3</sup> /h:1500 4. 密封形式：有隔板液槽高效、初阻力≤220pa，效率：H13 双护网 5. 吊装形式：可调节式 6. 其他：304 不锈钢 1.0mm 厚散流板、箱体 1.2mm 厚冷轧钢板喷塑（白色）	2 套

3	风管改造	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 名称: 净化风管</li> <li>2. 材质: 镀锌钢板</li> <li>3. 形状: 矩形</li> <li>4. 规格: 周长 2000mm 以下</li> <li>5. 板材厚度: 0.5mm</li> <li>6. 连接形式: 角铁法兰</li> <li>7. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含支架</li> <li>8. 接口形式: 咬口</li> </ol>	20 m <sup>2</sup>
4	橡塑保温	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 绝热材料品种: 难燃 B1 级闭孔橡塑</li> <li>2. 绝热厚度: 30mm</li> <li>3. 密度容重: <math>\rho \geq 32\text{kg/m}^3</math></li> </ol>	20 m <sup>2</sup>
5	电动调节阀	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格: 400 * 320</li> <li>2. 用途: 自动调节房间的相对压差</li> </ol>	1 个
6	手动调节阀	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格: 320 * 250mm</li> </ol>	3 个
7	不锈钢传递窗	<p>传递窗</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1.2mm 厚 304# 不锈钢板, 带紫外灯杀菌</li> <li>2. 紫外定时/开门紫外灯即灭保护</li> <li>3. 规格: 600*600*600mm</li> </ol>	1 台
8	机械式压差表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 名称: 机械式微压差表</li> <li>2. 功能: 房间压差显示</li> <li>3. 规格: <math>\pm 100\text{Pa}</math></li> </ol>	2 台
9	控制显示屏	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 名称: 空调系统控制面板</li> <li>2. 功能: 控制空调系统设备的启停, 监控运行参数, 实时显示房间参数等功能</li> <li>3. 规格: 7 寸 TFT 液晶触摸屏</li> </ol>	1 套
10	彩钢板修补	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 实验室内排风口的孔洞封补</li> <li>2. 传递窗设备安装装饰, 彩钢板内外采用喷塑铝合金圆弧形进行固定和密封处理</li> <li>3. 安装辅料 (槽铝、线缆、线管、金属吊装支架等)</li> </ol>	1 项
11	系统调试	重新编写通风空调的控制程序, 根据规范要求调整实验室的相对压差、温湿度及换气次数等主要参数。	1 项

备注: 1. 改造完成后实验室需满足国标规范对 BSL-2+实验室要求

2. 重新对 DDC 控制器进行编程, 满足实验室的控制需求, 同时要与实验楼的楼控系统进行联网对接。

3. 中标供应商须在合同签订之日起一个月内交付使用。

#### 四、报价及报价函要求

1. 投标报名人须提供经国家工商机关年检合格有效并加盖投标企业公章的营业执照复印件（营业执照经营范围须包含公开招采内容）、经企业法人签字并加盖公章的“授权委托书”及被委托人的身份证复印件（上述证件不密封，附外以便审核）。

2. 投标报价须报出单价及总价，报价函须加盖企业公章后密封签字、盖章递交，封面标注投标项目名称、企业名称、企业联系人及联系方式。

3. 投标报价须在有效期投标，报价包含所有税费，超出预算则视为无效报价。

4. 中心设备与试剂科负责资格初审，最终资格由中心采购小组认定。

#### 五、投标报名时间及地点

1. 投标报名时间：2021年12月20日—2021年12月22日

2. 投标报名地点：内蒙古自治区综合疾病预防控制中心设备与试剂科（鸿盛办公区三楼306室）

3. 投标报名联系人：董冰

联系电话：0471-4395884

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心

2021年12月20日

